



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 313-14-1363ц

от 23.03.2020

Касательно:

изменений к Правилам классификации и постройки морских судов, 2020, НД № 2-020101-124

Объект(ы) наблюдения:

суда в постройке

Дата вступления в силу:

с момента опубликования

Действует до:

Действие продлено до:

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №

от

Количество страниц: 1 + 2

Приложения:

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом

Приложение 2: текст изменений к частям VI «Противопожарная защита»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении проектной документации на суда в постройке с момента вступления в силу.

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:

часть VI: таблица 3.1.2.1, пункты 3.2.4.6, 6.5.1 и 6.5.2

Исполнитель: Коптев Е.В.

313

+7 (812) 312-39-85

Система «Тезис» № 20-22818

**Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)**

№	Изменяемые пункты/главы/разделы	Информация по изменениям	№ и дата циркулярного письма, которым внесены изменения	Дата вступления в силу
1	Часть VI, таблица 3.1.2.1	Уточнены требования к установке стационарных местных систем углекислотного тушения и применению системы водораспыления	313-14-1363ц от 23.03.2020	23.03.2020
2	Часть VI, пункт 3.2.4.6	Уточнены требования к подаче аварийного пожарного насоса	313-14-1363ц от 23.03.2020	23.03.2020
3	Часть VI, пункты 6.5.1 и 6.5.2	Уточнены требования к противопожарной защите стоечных судов	313-14-1363ц от 23.03.2020	23.03.2020

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020,

НД № 2-020101-124

ЧАСТЬ VI. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

3 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ

- 1 **Таблица 3.1.2.1. Пункт 11** заменяется следующим текстом:

«

11	Глушители двигателей внутреннего сгорания ¹⁵ , регенераторы газотурбинной установки ¹⁶ и каналы вытяжной вентиляции камбузных плит ¹⁷ , утилизационные котлы							+		
-----------	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

».

- 2 **Таблица 3.1.2.1. Сноска «15»** заменяется следующим текстом:

«¹⁵ Глушители среднеоборотных и высокооборотных двигателей могут не оборудоваться стационарной системой пожаротушения при наличии в газоходах искрогасителей. Не требуется для рыболовных судов валовой вместимостью менее 500.».

- 3 **Пункт 3.2.4.6** заменяется следующим текстом:

«**3.2.4.6** Подача аварийного пожарного насоса должна быть не менее 40 % общей требуемой подачи пожарных насосов, определенной согласно 3.2.1.5, с учетом 3.2.1.2 и 3.2.1.7.».

6 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУДОВ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ НА СУДАХ

- 4 **Пункты 6.5.1 и 6.5.2** заменяются следующим текстом:

«**6.5.1** Противопожарная защита стоечных судов, используемых как плавучие общежития, гостиницы, офисы и рестораны, должна быть выполнена в зависимости от числа людей, на постоянное проживание которых или пребывание которых в течение рабочего времени рассчитано судно:

.1 до 60 чел. – как для грузовых судов валовой вместимостью более 500;

.2 от 60 до 240 чел. – как для пассажирских судов, перевозящих не более 36 пассажиров;

.3 более 240 чел. – как для пассажирских судов, перевозящих более 36 пассажиров.

6.5.2 Противопожарная защита плавучих доков, кранов, электростанций, мастерских, складов и других судов, не указанных в 6.5.1, должна быть выполнена как для грузовых судов валовой вместимостью более 500.

Однако, если на борту таких судов постоянно или в течение рабочего времени предусмотрено пребывание персонала, иного чем судовой экипаж, в количестве 60 чел. и более, противопожарная защита должна быть выполнена в соответствии с 6.5.1.2 или 6.5.1.3.».