



АКТ

№ 25.44.02.01917.120

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГОЛОВНОГО/СЕРИЙНОГО/ОПЫТНОГО*
ОБРАЗЦА ИЗДЕЛИЯ/МАТЕРИАЛА/ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ*

REPORT
ON SURVEY OF PROTOTYPE/SERIAL/PILOT* SPECIMEN
OF PRODUCT/MATERIAL/TYPE STRUCTURE*

Тип, марка, назначение Фторсинтетический пленкообразующий пенообразователь "Аквафом" I
Type, model, purpose Код ОКП / ОКПД2: 64 8860 / 20.14.19.120

предназначен для получения пены низкой, средней и высокой кратности с использованием пресной и морской воды. Пена пригодна для тушения пожаров класса В, пожаров водонерастворимых (неполярных) горючих жидкостей.

Предприятие-изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Пожнефтехим" (ИНН 7810315876)
Manufacturer

Адрес Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Цветочная, д. 25, литера Ж, эт./помещ. 1/1-Н, офис 105А
Address

Документация (наименование и номер документа, дата и номер письма об одобрении Российским морским регистром судоходства)
Documentation (name and number of document, date and number of letter of approval by Russian Maritime Register of Shipping)

Технические условия ТУ 2412-019-72410778-08 одобрены письмом No.120-221-02-36136 от 07.02.2025.

Мною, инженером-инспектором Российского морского регистра судоходства
I, Surveyor to Russian Maritime Register of Shipping

Лодыгин Д.Л.
(ф.и.о.)
(name)

07.02.2025-05.03.2025

on (дата)
(date)

проведены освидетельствования Пенообразователь "Аквафом" I с целью возобновления СТО No.23.44.01.07432.120
carried out surveys

на основании рассмотрения технической документации и испытания по программе, одобренной Российским морским регистром судоходства

- Пункта 3.7.1.1, 3.7.1.2 Раздела 3 Части VI "Правил классификации и постройки морских судов", (РС изд. 2025);
- Главы 4.3 Части IV "Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов", (РС изд. 2025);
- Пункта 2.2.1 главы 14, главы 6 "Международного Кодекса по системам противопожарной безопасности" (Резолюция ИМО MSC.98(73);
- Циркуляров ИМО MSC.1/Circ.1312 с учетом поправок, внесенных MSC.1/Circ.1312/Corr.1, MSC/Circ.798, MSC/Circ.670;
- Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта

при этом:
which showed the following:

1. Зачтены результаты огневых испытаний образцов продукции на соответствие требованиям циркуляров ИМО MSC.1/Circ.1312, MSC.1/Circ.1312/Corr.1 под техническим наблюдением РС в испытательной лаборатории ВНИИПО. Результаты испытаний положительные и отражены в протоколах No. 1671/2.1-2019 от 02.12.2019, б/н от 06.11.2019.
Зачтены результаты испытаний в присутствии инспектора РС при оформлении свидетельства ф. 6.5.30 No.24.44.01.11195.120 от 26.11.2024.
При этом были произведены следующие проверки и испытания:

- проверка на морозо и теплоустойчивость;
- проверка на выпадение осадка и расслоение;
- определение водородного показателя;
- определение плотности при 20 °C;
- определение кинематической вязкости при 20 °C;
- определение кратности пенообразователя;
- определение устойчивости пены.

Результаты испытаний положительные и отражены в протоколе испытаний No.93 от 28.10.2024 года.

* Ненужное зачеркнуть.
Delete as appropriate.

2. Маркировка тары и оформляемые предприятием документы на продукцию обеспечивают последующую идентификацию и содержат необходимые для их применения сведения.

3. Принято во внимание, что на предприятии внедрена система менеджмента качества сертифицированная органом по сертификации ООО "ЦСИ"Пожарный контроль" на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия No. РОСС.RU.04ЦСЖ0.ОС01.СМК.00440). Срок действия до 30.08.2026 года.

4. Принято во внимание наличие у предприятия свидетельства о собственном производстве продукции (ССПП) ф. 7.1.4.7 No. 22.44.01.00037.412 от 28.05.2024 года.

5. Учтены положения Разделов 6.5 и 6.8 Части I Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (РС, изд. 2025), а именно:

- изготовитель подтверждает неизменность свойств и ранее заявленные технические характеристики продукции;

- учтён опыт производства, применения по назначению и отсутствие рекламаций на продукцию от заказчиков.

Информационное письмо No. 044Р от 17.02.2025 года от предприятия прилагается.

6. В соответствии с п. 4.3.4 Раздела 4.3 Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (РС, изд. 2025) составе пенообразователя отсутствует перфтороктансульфоновая кислота (ПФОС). Паспорт безопасности химической продукции No.7 2410778.20.87950 от 02.04.2024 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ CONCLUSION

На основании проведенных освидетельствований и испытаний установлено, что:

As a result of the surveys it was found that:

1. Фторсинтетический пленкообразующий пенообразователь "Аквафом" I соответствуют требованиям: Пунктов 3.7.1.1, 3.7.1.2 Раздела 3 Части VI "Правил классификации и постройки морских судов"; (РС изд. 2025); Главы 4.3 Части IV "Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов", (РС изд. 2025); Пункта 2.2.1 главы 14, главы 6 "Международного Кодекса по системам противопожарной безопасности" (Резолюция ИМО MSC.98(73); Циркуляров ИМО MSC.1/Circ.1312 с учетом поправок, внесенных MSC.1/Circ.1312/Corr.1; MSC/Circ.798; MSC/Circ.670; Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта;

2. Пенообразователь предназначен для получения пены низкой, средней и высокой кратности с использованием пресной и морской воды. Пена пригодна для тушения пожаров класса В, пожаров водонерастворимых (неполярных) горючих жидкостей.

3. На фторсинтетический пленкообразующий пенообразователь "Аквафом" I рекомендуется возобновить СТО No. 23.44.01.07432.120 в связи окончанием срока действия.

4. Вид документа, выдаваемого на изделие:

- С - Свидетельство (ф. 6.5.30) или

- СЗ - Свидетельство (ф. 6.5.31) при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 1) или СО

- МС - Документ, оформляемый изготовителем при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 2)

Код номенклатуры 06062100МК
Code of nomenclature

К Акту прилагаются: Материалы освидетельствования размещены в СЭД ТЕЗИС в карточке заявки No. 29.01.2025.
Attached to the Report: Прилагаемых документов достаточно для подтверждения соответствия требованиям РС.

М.П.
L.S.

Инженер-инспектор
Surveyor

(подпись)
signature

05.03.2025

(дата)
date